



## HOTĂRĂRE

**privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Îndeplinirea condițiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ferdinand, nr.32"**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_ iulie 2023, la care participă un număr de \_\_\_ consilieri județeni din numărul total de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. 13166 din 4 iulie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 13167 din 4 iulie 2023;

Ținând cont de adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea nr.34301 din 12 mai 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr.8897 din 12 mai 2023;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.f), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.1362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr.2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de decontare a finanțării, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.101 din 22 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă documentația tehnico-economică faza: Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții:

"Îndeplinirea condițiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ferdinand, nr.32", ai cărui principali indicatori tehnico-economici sunt prevăzuți în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul General al Județului Vâlcea, prin Serviciul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Tehnice, Direcției Generale Economice, precum și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) lit.a) coroborate cu cele ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ..... voturi pentru, .... voturi împotrivă și .... abțineri.*

**PRESEDINTE,**  
**Constantin RADULESCU**





**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Daniela CALIANU**



**AVIZAT**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**Bogdan-Paul LĂSTUN**



**Râmnicu Vâlcea,**  
**Nr. din iulie 2023**

Elaborat: Prenume, nume - 1 ex	Funcția	Semnătura	Verificat: Director General sau Adjunct	Data
Simona Preda - 1 ex	Consilier juridic			11.07.2023

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

pentru obiectivul de investiții: „ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32”

**TITULAR:** U.A.T. Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

**BENEFICIAR:** U.A.T. Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

**PROIECTANT:** S.C. INSTPRO CAD S.R.L., Municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu, nr.12, bl. 52, sc. D, etj. 1, ap. 2, jud. Vâlcea

**AMPLASAMENT:** Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 32, jud. Vâlcea

**FAZA DE PROIECTARE:** Studiu de fezabilitate

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA ): 967 293, 85 lei  
din care: construcții – montaj : 776 121, 49 lei

**CAPACITĂȚI:**



- instalație pentru detecție și semnalizare incendiu;
- pereți și uși cu rezistență la foc;
- instalație pentru evacuarea fumului;
- instalație pentru hidranți;
- iluminat de securitate;
- instalație pentru paratrăsnet.

**DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI :** 18 luni

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI**

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite.

  
**Constanțin RADULESCU**

Întocmit: Prenume, Nume,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data:
Mihai Marian Cîrje, Nr. ex. 1	consilier		Liviu Constantin Ionescu 	10.07.2023

## PROPUNERE

de inițiere a unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „**ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32**”.



În baza dispozițiilor art. 182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „**ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32**”.

Acest demers vine ca urmare a adresei nr. 34301 din 12.05.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea la nr. 8897 din 12.05.2023, prin care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea a transmis studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții sus menționat.

În acest sens, se constată necesitatea aprobării prin hotărâre, de către Consiliul Județean Vâlcea, a documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32**”.

PREȘEDINTE,  
\* CONSILIUL \*  
Constantin RADULESCU

DIRECTOR GENERAL,  
Ioan Sebastian Tămaș

Întocmit: Prenume, Nume,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data:
Mihai Marian Cîrje, Nr. ex. 1	consilier		Liviu Constantin Ionescu 	10.07.2023

## **REFERAT DE APROBARE**

**În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32”.**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 182 alin.(2) și (4) coroborat cu art. 136 alin.(2) și alin.(8) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală principală în vederea elaborării proiectului de hotărâre ce va fi supus aprobării o constituie: prevederile art. 173, alin. (1) lit. b și (3) lit. f din Codul administrativ care precizează: în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a județului, consiliul județean aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii și a Ordinului nr. 2765/2012 privind Metodologia de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și de decontare a finanțării.

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite.

### **Situația actuală:**

În clădirile aflate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 32, jud. Vâlcea, ce aparțin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea (D.G.A.S.P.C. Vâlcea), își desfășoară activitatea următoarele: serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilități, serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, comisia pentru protecția copilului, comisia de expertiză persoane adulte cu handicap, compartimentul de prevenire și marginalizare socială, serviciul evidență și plăți prestații sociale. De asemenea, în aceste clădiri se mai găsesc farmacia și arhiva D.G.A.S.P.C Vâlcea.

În cele două clădiri se pot afla simultan 60 de persoane, iar numărul de persoane pe fiecare nivel este de: 40 de persoane la parter și 20 de persoane la etaj. Regimul de înălțime este S (tehnic) + P + 1. Construcțiile au fundație continuă din beton armat, zidărie de compartimentare interioară și exterioară din cărămidă GVP, cu pereți monolit la casa scârilor și diafragme, structură de rezistență compusă din stâlpi și grinzi din beton armat. Înălțimea liberă la interior este de 2,75

m, cu tâmplărie exterioară din PVC și geam de termopan. Învelitoarea este din țiglă din argilă arsă, iar șarpanta din lemn de rășinoase. Construcția nu are centrală proprie, asigurarea încălzirii și a apei calde menajere se face prin intermediul punctului termic ce aparține C.E.T. Govora, aflat în incintă și care nu face obiectul studiului de fezabilitate.

Construcțiile beneficiază de următoarele elemente de securitate la incendiu dispuse astfel:

Instalația pentru hidranții interiori/exterior;

Nr. crt.	Amplasare	Nr. hidranți interiori	Nr. hidranți exteriori
1.	Parter	4 buc.	
2.	Etaj I	4 buc.	
3.	Intrarea principală a obiectivului		1 buc. DN 80

Principalele deficiențe ale instalației pentru hidranți interiori/exteriori sunt următoarele:

- vechimea instalației (instalația se află într-o uzură avansată);
- mijloacele de primă intervenție din interiorul acestora au o vechime mare;
- nu prezintă iluminat de securitate pentru marcarea hidranților interiori de incendiu;

Construcțiile nu au în dotare instalații pentru detecția și semnalizarea la incendiu care să asigure detectarea incendiilor din fază incipientă și care să fie monitorizată de către personalul de pază 24/24 h. Astfel, în conformitate cu art. 3.3.1 lit. c din Normativul P118/2015, este obligatoriu dotarea construcției cu instalație pentru detecția și semnalizarea la incendiu.

Construcțiile nu sunt dotate cu iluminat de securitate pentru evacuarea utilizatorilor, au în dotare doar marcaje de securitate aplicate cu indicarea direcției de evacuare. În conformitate cu art. 7.23.7.1 din normativul I7, construcțiile trebuie să fie prevăzute cu iluminat de securitate pentru evacuarea persoanelor. De asemenea este necesară implementarea unei instalații de iluminat de securitate care să cuprindă toate tipurile necesare (iluminat de securitate pentru marcarea hidranților de incendiu, evacuarea persoanelor, antipanică, continuarea lucrului, etc).

### **Obiectivul general al investiției:**

Investiția propusă se încadrează în strategia de dezvoltare a județului Vâlcea.

Strategia D.G.A.S.P.C. Vâlcea este de a crește nivelul de securitate la incendiu pentru construcțiile care sunt situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand, nr. 32. Obiectivul principal îl reprezintă corelarea eficientă a necesarului investițional aferent securității la incendiu cu cerințele de conformare și cu prevederile reglementărilor de mediu în vigoare. De asemenea, realizarea investiției uniformizează și crește nivelul de securitate la incendiu pentru utilizatorii construcțiilor.

Obiectivul general al studiului îl reprezintă asigurarea cerințelor de securitate la incendiu în conformitate cu cele ce vor fi prezentate în scenariul de securitate la incendiu:

- refacerea instalației de hidranți interiori și exteriori;

- executarea unei instalații de detecție și semnalizare la incendiu pentru obiectivul studiat;
- respectarea distanțelor de siguranță, implementarea unor măsuri compensatorii cum ar fi pereți rezistenți la foc sau elemente de rezistență la foc;
- execuția unui iluminat de securitate pentru toate construcțiile;
- obținerea acordului de la celălalt locatar (C.E.T. Govora), în ceea ce privește obținerea autorizației de securitate la incendiu;
- implementarea unor uși rezistente la foc pentru spațiile ce vor rezulta cu risc mare de incendiu (ex. arhiva);
- execuția altor instalații de stingere, speciale pentru încăperile la care au rezultat un risc mare de incendiu;
- alte obligații rezultate din scenariul de securitate la incendiu care va fi verificat de către un specialist atestat pe domeniul securității la incendiu.

Terenul pe care sunt amplasate construcțiile C1 și C2, măsoară 4032 mp, conform planului cadastral (nr. vechi 12842 / nr. nou 50126), clădirile ce fac obiectul studiului de fezabilitate, au suprafața construită la sol de 1128 mp, iar construcția S.C. C.E.T. Govora cu o suprafață construită la sol de 54 mp, nu face obiectivul studiului de fezabilitate.

Bilanțul general al construcțiilor existente:

Nr. cadastral/topografic : vechi 12842-C1/ nou 50126-C1 – Sc. 943, 00 mp;

Nr. cadastral/topografic : vechi 12842-C2/ nou 50126-C2 – Sc. 185, 00 mp;

POT (procentul de ocupare al terenului) – 28%;

CUT (coeficientul de utilizarea al terenului) – 55%;

Vecinătăți:

Terenul are următoarele vecinătăți:

- la sud- proprietate privată( SC.INTERMERIDIAN. SRL);
- la nord – alee acces parcare Municipiul Râmnicu Vâlcea și proprietate privată;
- la vest – str. Ferdinand;
- la est – proprietate private( SC.BEL RAPID).

Accesul în obiectiv se realizează prin str. Ferdinand, nr. 32, prin intermediul intrării principale.

### **Categoria și clasa de importanță, grad de rezistență la foc și risc de incendiu;**

Categoria de importanță „C” conform HG 766/1997

Clasa de importanță III, conform Normativ P100/1/2019

Grad de rezistență la foc II, conform P118/1999

Risc de incendiu Mic, conform P118/1999

Proiectantul propune două scenarii de investiție și anume:

#### **Scenariul 1**

În cadrul acestui scenariu se propune realizarea următoarelor:

Scenariul de securitate la incendiu împreună cu piesele desenate care vor cuprinde măsurile de securitate la incendiu impuse (în cadrul acestui document vor fi cuprinse toate măsurile de securitate la incendiu identificate de către persoanele

atestate și verificat la cerința siguranță la foc și va cuprinde toate măsurile de securitate la incendiu necesare construcțiilor), în conformitate cu OMAI 129/2016 dar și în conformitate cu legislația și normativele naționale în ceea ce privește securitatea la incendiu a construcțiilor. Scenariul de securitate la incendiu va fi întocmit în cadrul următoarelor faze de proiectare, conform în HG nr. 907/2016 și va cuprinde piese scrise și desenate din care să rezulte măsurile de securitate la incendiu.

Proiectarea și execuția unei instalații pentru detecție și semnalizare la incendiu care să respecte cerințele normativului P118/2015 – „Instalații pentru detectarea și alarmarea la incendiu”, dar și cerințele din normativul I7 – „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”.

Proiectarea și execuția iluminatului de securitate pentru întreaga construcție (iluminat antipanică, iluminat pentru marcarea hidranților de incendiu, iluminat pentru evacuarea utilizatorilor, iluminat pentru continuarea lucrului, iluminat pentru veghe etc.) în conformitate cu cerințele normativului I7/201.1

Înlocuirea tuturor componentelor instalației de hidranți interiori și exteriori (refacerea instalației pentru hidranți, deoarece acestea au o vechime îndelungată și se află în stare de degradare avansată) care să respecte cerințele prevăzute în normativul P118/2013 – „Instalații de Stingere”. Conform art. 4.1 din normativul P118/2013 – „Instalații de Stingere” este obligatoriu prevederea unei instalații de stingere cu hidranți interiori pentru obiectivul studiat.

Proiectarea și execuția unei instalații de paratrăsnet pentru ambele construcții care să respecte cerințele normativului I7/2011.

Prevederea unor dispozitive de evacuare a fumului pentru încăperile cu destinația depozitare, cu aria mai mare de 36 mp (aspectele acestui capitol vor fi tratate și vor rezulta din scenariul de securitate la incendiu în conformitate cu normativul P118).

Înlocuirea ușilor după caz, conform celor rezultate din scenariul de securitate la incendiu, cu altele rezistente la foc sau pline (pentru spațiile de arhivă, depozitare, casa scării, la separarea compartimentelor de incendiu de alte construcții etc.).

Proiectarea și execuția unor pereți rezistenți la foc în vederea respectării distanțelor de siguranță impuse prin normativul P118 pentru separarea compartimentului de incendiu C1-C2 față de construcțiile aparținând CET Govora.

De asemenea în cazul nerespectării distanțelor de siguranță față de vecinătăți, conform normativului P118 se vor lua în considerare măsuri compensatorii (pereți rezistenți la foc, uși rezistente la foc și materiale rezistente la foc).

Asistența tehnică de specialitate pe parcursul realizării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Materialele utilizate vor avea declarație de conformitate, agremente tehnice etc. pentru a fi utilizate și pentru a corespunde nivelului de rezistență la foc rezultat prin scenariul de securitate la incendiu.

Costul estimativ al investiției:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| - valoarea totală (INV) cu TVA 19%  | - 967 293, 85 lei |
| - din care construcții-montaj (C+M) | - 776 121, 49 lei |



- valoarea totală (INV) fără TVA 19% - 813 997, 45 lei
- din care construcții-montaj (C+M) - 652 202, 93 lei

## **Scenariul 2**

Acest scenariu nu presupune investiții ci menținerea facilităților existente.

Luând în considerare prevederile Articolului 19, litera c) din Legea 307/2006 care obligă administratorul sau conducătorul instituției să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu prevăzute de lege și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora, acest scenariu nu poate fi luat în considerare.

Lipsa investițiilor în vederea obținerii autorizării pentru securitatea la incendiu conduce la faptul că nu pot fi îndeplinite obligațiile și responsabilitățile administratorului/conducătorul instituției referitoare la linia apărării împotriva incendiilor, nu se va putea asigura echiparea și dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor prevăzute de legislația în vigoare, situație care va conduce la încadrarea în articolul 30, alin. 4.3 din Legea 307/2006, care prevede ca în situațiile în care se constată încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu se impune oprirea funcționării sau utilizării construcțiilor sau amenajărilor.

- valoarea totală (INV) cu TVA 19% - 0, 00 lei
- din care construcții-montaj (C+M) - 0, 00 lei
  
- valoarea totală (INV) fără TVA 19% - 0, 00 lei
- din care construcții-montaj (C+M) - 0, 00 lei

***Soluția recomandată de către proiectant este Scenariul 1.***

## **Situația propusă**

Scenariul de securitate la incendiu împreună cu piesele desenate care vor cuprinde măsurile de securitate la incendiu impuse (în cadrul acestui document vor fi cuprinse toate măsurile de securitate la incendiu identificate de către persoanele atestate și verificat la cerința siguranță la foc și va cuprinde toate măsurile de securitate la incendiu necesare construcțiilor), în conformitate cu OMAI 129/2016 dar și în conformitate cu legislația și normativele naționale în ceea ce privește securitatea la incendiu a construcțiilor. Scenariul de securitate la incendiu va fi întocmit în cadrul următoarelor faze de proiectare, conform în HG nr. 907/2016 și va cuprinde piese scrise și desenate din care să rezulte măsurile de securitate la incendiu.

Proiectarea și execuția unei instalații pentru detecție și semnalizare la incendiu care să respecte cerințele normativului P118/2015 – „Instalații pentru detectarea și alarmarea la incendiu”, dar și cerințele din normativul I7 – „Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”.

Proiectarea și execuția iluminatului de securitate pentru întreaga construcție

(iluminat antipanică, iluminat pentru marcarea hidranților de incendiu, iluminat pentru evacuarea utilizatorilor, iluminat pentru continuarea lucrului, iluminat pentru veghe etc.) în conformitate cu cerințele normativului I7/2011.

Înlocuirea tuturor componentelor instalației de hidranți interiori și exteriori (refacerea instalației pentru hidranți, deoarece acestea au o vechime îndelungată și se află în stare de degradare avansată) care să respecte cerințele prevăzute în normativul P118/2013 – „Instalații de Stingere”. Conform art. 4.1 din normativul P118/2013 – „Instalații de Stingere” este obligatoriu prevederea unei instalații de stingere cu hidranți interiori pentru obiectivul studiat.

Proiectarea și execuția unei instalații de paratrăsnet pentru ambele construcții care să respecte cerințele normativului I7/2011.

Prevederea unor dispozitive de evacuare a fumului pentru încăperile cu destinația depozitare, cu aria mai mare de 36 mp (aspectele acestui capitol vor fi tratate și vor rezulta din scenariul de securitate la incendiu în conformitate cu normativul P118).

Înlocuirea ușilor după caz, conform celor rezultate din scenariul de securitate la incendiu, cu altele rezistente la foc sau pline (pentru spațiile de arhivă, depozitare, casa scării, la separarea compartimentelor de incendiu de alte construcții etc.).

Proiectarea și execuția unor pereți rezistenți la foc în vederea respectării distanțelor de siguranță impuse prin normativul P118 pentru separarea compartimentului de incendiu C1-C2 față de construcțiile aparținând C.E.T. Govora.

De asemenea în cazul nerespectării distanțelor de siguranță față de vecinătăți, conform normativului P118 se vor lua în considerare măsuri compensatorii (pereți rezistenți la foc, uși rezistente la foc și materiale rezistente la foc).

Asistența tehnică de specialitate pe parcursul realizării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu.

Materialele utilizate vor avea declarație de conformitate, agremente tehnice etc. pentru a fi utilizate și pentru a corespunde nivelului de rezistență la foc rezultat prin scenariul de securitate la incendiu.

Având în vedere cele menționate, se constată necesitatea elaborării unui proiect de hotărâre conform Anexei la prezentul Referat de aprobare nr. din care să adopte: documentația tehnico-economică, principalele caracteristici și principalii indicatori tehnico - economici, rezultați la faza - studiu de fezabilitate astfel :

**TITULAR:** U.A.T. Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

**BENEFICIAR:** U.A.T. Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

**PROIECTANT:** S.C. INSTPRO CAD S.R.L., Municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu, nr.12, bl. 52, sc. D, etj. 1, ap. 2, jud. Vâlcea

**AMPLASAMENT:** Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand, nr.32  
jud. Vâlcea

## FAZA DE PROIECTARE: Studiu de fezabilitate

### PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA ): 967 293, 85 lei  
din care: construcții – montaj : 776 121, 49 lei

### CAPACITĂȚI:

- instalație pentru detecție și semnalizare incendiu;
- pereți și uși cu rezistență la foc;
- instalație pentru evacuarea fumului;
- instalație pentru hidranți;
- iluminat de securitate;
- instalație pentru paratrăsnet.

**DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI : 18 luni**



### FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite.

  
**Constantin RADULESCU**



**DIRECTOR GENERAL ,**  
  
**Ioan Sebastian TĂMAȘ**

Întocmit: Prenume, Nume,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data:
Mihai Marian Cîrje, Nr. ex. 1	consilier		Liviu Constantinescu 	10.07.2023

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI**

pentru obiectivul de investiții: „ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32”

**TITULAR:** U.A.T. Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea

**BENEFICIAR:** U.A.T. Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

**PROIECTANT:** S.C. INSTPRO CAD S.R.L., Municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu, nr.12, bl. 52, sc. D, etj. 1, ap. 2, jud. Vâlcea

**AMPLASAMENT:** Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand, nr.32, jud. Vâlcea

**FAZA DE PROIECTARE:** Studiu de fezabilitate

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA ): 967 293, 85 lei  
din care :construcții – montaj : 776 121, 49 lei

**CAPACITĂȚI:**

- instalație pentru detecție și semnalizare incendiu;
- pereți și uși cu rezistență la foc;
- instalație pentru evacuarea fumului;
- instalație pentru hidranți;
- iluminat de securitate;
- instalație pentru paratrăsnet.



**DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI :** 18 luni

**FINANȚAREA INVESTIȚIEI**

Finanțarea obiectivului de investiții se va asigura din fonduri proprii sau alte fonduri legal constituite.

**DIRECTOR GENERAL ,**

**Ioan Sebastian TĂMAȘ**

Întocmit: Prenume, Nume,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data:
Mihai Marian Cîrje, Nr. ex. 1	consilier		Liviu Constantin Beseu 	10.07.2023



## RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici, faza: Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul de investiții: „ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32”

Având în vedere adresa de înaintare nr. 13169 din data de 14.07.2023 a proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, nr. 32”, înregistrat sub nr. 13168 din data de 14.07.2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 13167 din data de 14.07.2023, în baza art. 182 alin.(2) și (4) coroborat cu art.136 alin.(3) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se constată concordanța dintre acestea și următoarele prevederi legale, respectiv: ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.173 alin.(3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pe cale de consecință, se propune continuarea demersurilor de adoptare a unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea prin care să se aprobe documentația tehnico-economică și principalii indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR PRIVIND AUTORIZAREA DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU IMOBILUL SITUAT ÎN RÂMNICU VÂLCEA, STR. FERDINAND, NR. 32”.

  
DIRECTOR GENERAL,  
Ioan Sebastian Tămaș

Întocmit: Prenume, Nume,	Funcția	Semnătura	Verificat șef serviciu	Data:
Mihai Marian Cîrje, Nr. ex. 1	consilier		Liviu Constantinescu 	10.07.2023



**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului**  
Str. Tudor Vladimirescu nr. 28, cod 1000, Rm. Vâlcea  
Tel./fax: 0250/734758; 0250/734270  
E-mail: dgaspevl@yahoo.com

Nr. 34301 din 12-05-2022

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA		
REGISTRATURĂ		
NR. 8897		
ANUL 2023	LUNA 05	ZIUA 12

Către ,

## CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Vă înaintăm , în vederea aprobării , valorile indicatorilor tehnico-economici , memoriul justificativ precum și documentația ( Studiul de Fezabilitate) privind " Îndeplinirea condițiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul situat în Râmnicu Vâlcea , str. Ferdinand nr. 32 " din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea

Director executiv  
Badea Nicolae



Director executiv adjunct economic  
Marian Pițigoi

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

Nr. 13169 din 14.07 2023

**PREȘEDINTE,**

  
**Constantin RĂDULESCU**

**DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ**

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a principalilor indicatori tehnico-economici faza: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: "Îndeplinirea condițiilor privind autorizarea de securitate la incendiu pentru imobilul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ferdinand, nr.32", înregistrat sub nr. 13168 din 14.07 2023, însoțit de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

  
**Daniela CALIANU**