

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea documentației tehnico - economice,  
faza “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții: „Înlocuire  
conductă tur termoficare cu țevă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) - Nod  
105 (stâlp 447-racord Gara Râureni ) în sistem clasic cu conducte amplasate  
suprateran, termoizolate în sistem clasic”, județul Vâlcea**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 19 august 2014, la care participă un număr de 28 consilieri județeni din totalul de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată la nr.11619 din 12 august 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Tehnice, înregistrat la nr.11620 din 12 august 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(3), lit. "f" și art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**


**Art.1** Se aprobă documentația tehnico - economică, faza “studiu de fezabilitate”, pentru obiectivul de investiții: „Înlocuire conductă tur termoficare cu țevă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) - Nod 105 (stâlp 447-racord Gara Râureni ) în sistem clasic cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic județul Vâlcea”, ai cărui indicatori tehnico – economici, sunt prevăzuți în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Tehnice, precum și Instituției Prefectului – Județul Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 29 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri.*

**PREȘEDINTE**

Ion CÎLEA



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AL JUDEȚULUI,**

Constantin DIRINEA

**Râmnicu Vâlcea**  
**Nr. 97 din 19 august 2014**  
CSM/1 ex.

ROMÂNIA  
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA  
PREȘEDINTE

Anexa la Hotărârea nr. 97  
din 19 august 2014

## INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI PENTRU:

Obiectivul de investiții „Înlocuire conductă tur termoficare cu țevă DN 800 mm între PV 1 (Nod 104) - Nod 105 (stâlp 447-racord Gara Râureni ) în sistem clasic cu conducte amplasate suprateran, termoizolate în sistem clasic”

TITULAR: CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

BENEFICIAR: SC CET Govora SA Vâlcea

PROIECTANT: S.C . Pipesupport Consult SRL București

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE

AMPLASAMENT: Municipiul Rm. Vâlcea, județul Vâlcea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției ( inclusiv TVA):	lei	8.664.401,00
( luna mai, anul 2014, 1 euro = 4.5 lei)	euro	1. 925.422,44
din care: construcții-montaj:	lei	7.789.420 ,00
	euro	1.730.982,22

### CAPACITĂȚI FIZICE:

Înlocuire conductă tur de termoficare

- L=2.100m

- Dn = 800 mm

- debit maxim de agent termic tranzitat 2 200mc/h.

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI : 14 luni

## FINANȚAREA LUCRĂRII:

Finanțarea se va realiza de fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în procent de 60% în cadrul Programului „Termoficare 2006-2015, Căldură și Confort” și de la bugetul propriu al județului Vâlcea în procent de 40%, din redevența virată de SC CET Govora SA Vâlcea pentru bunurile aferente domeniului public al județului concesionate acesteia.

PREȘEDINTE,

  
Ion Cîlea

